

Сведения по технологическому присоединению к электрическим сетям

Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности на 01.01.2017г.

Наименование центра питания	Текущий объем свободной мощности 0,4кВ, кВт
<i>ПС 110/35/10кВ «Урмары фидер «Поселок»</i>	
ЗТП №4 «Хлебозавод» 250кВА	61
КТП №7 «Ворошилова» 160кВА	63
ЗТП №8 «Рынок» 560кВА	175
ЗТП №12 «Мебельная фабрика»	47
КТП №13 «Южная» 400кВА	192
КТП №14 «Новое Исаково» 250кВА	156
КТП №25 «Юго Западная» 160кВА	94
ЗТП №2 «Маслозавод» 250кВА	195
<i>ПС 110/35/10кВ «Урмары» фидер «Нефтебаза»</i>	
ЗТП №16 «Нефтебаза» 320кВА	131
КТП №5 «Топсбыт» 160кВА	212
<i>ПС 35/10кВ «Известковая» фидер «Южный Поселок»</i>	
ЗТП №9 «Больница» 630+400кВА	512
ЗТП №10 «РДК» 400кВА	111
ЗТП №11 «Школа» 2*400кВА	616
ЗТП №15 «СХИ» 2*400кВА	424
ЗТП №17 «МСХИ» 2*250кВА	245
ЗТП №18 «Дом спорта» 180кВА	70
КТП №19 «Восточная» 160кВА	89
ЗТП №20 «ФХИ» 400кВА	224
ЗТП №21 «Квартальная котельная» 2*250кВА	321
ЗТП №23 «ОКС» 250+400кВА	404
КТП №24 «Овражная» 400 кВА	292
<i>ПС 35/10кВ «Известковая» фидер «Очистные»</i>	
ЗТП №22 «Очистные» 2*400кВА	684
<i>ПС 110/35/10кВ «Урмары» фидер «СХТ»</i>	
КТП №4 «СХТ» 250кВА	141
<i>ПС 110/35/10кВ «Урмары» фидер «Челкасы»</i>	
КТП №14 «Водозабор» 160кВА	62
<i>ПС 110/35/10кВ «Известковая» фидер «Ленинский»</i>	
КТП №33 «Детский сад Родничок»	322
<i>ПС 110/35/10кВ «Урмары» фидер «Шихабылово»</i>	
КТП №13 «Шихабыловская школа» 2*250кВА	346
<i>ПС 110/35/10кВ «Урмары» фидер «Знамя»</i>	
КТП №13 «Чубаевская школа» 160кВА	55
<i>ПС 35/10кВ «Вурманская» фидер «Чувашия»</i>	
КТП №12 «Б.Яниковская школа» 250кВА	140

<i>ПС 35/10кВ «Вурманская» фидер «Саруй»</i>	
КТП №10 «Орнарская школа» 250кВА	187
<i>ПС 35/10кВ «Вурманская» фидер «Б.Яниково»</i>	
КТП №8 «Карак Сирминский детский сад» 100кВА	9
<i>ПС 110/10кВ «Шоркистры» фидер «Авангард»</i>	
КТП №3 «Шоркистринская школа» 250кВА	145
<i>ПС 110/10кВ «Шоркистры» фидер «Чакинский»</i>	
ЗТП №14 «БольшеЧакинская школа» 160кВА	112
<i>ПС 110/10кВ «Шоркистры» фидер «Шоркистры»</i>	
КТП №5 «Шоркистринский детский сад» 160кВА	99
<i>ПС 35/10кВ «Шигали» фидер «Мусирмы»</i>	
КТП №17 «Шигалинский детский сад» 160кВА	73
<i>ПС 35/10кВ «Известковая» фидер «Сельхозхимия»</i>	
КТП №2 «PCY» 160кВА	28